【 소방관계법규 】

1. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

- ① 정당한 사유 없이 관계인의 소방활동 등에 따른 법을 위반하여 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황을 소방본부, 소방서 또는 관계 행정기관에 알리지 아니한 관계인에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 소방자동차 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ③ 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다.
- ④ 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우, 부과권자는 개별기준에 따른 과태료의 3분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다.

2. 「소방기본법」상 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막(煙幕) 소독을 하려는 자가 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 하는 지역으로 옳지 않은 것은? (단, 각 시·도에서 별도로 정하는 지역은 제외한다.)

- ① 공장·창고가 밀집한 지역
- ② 노후·불량 건축물이 밀집한 지역
- ③ 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역
- ④ 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역

3. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방지원활동으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방시설 오작동 신고에 따른 조치활동
- ② 낙하 등이 우려되는 고드름 등의 제거활동
- ③ 자연재해에 따른 제설 등 지원활동
- ④ 공연 등 각종 행사 시 사고에 대비한 근접대기 등 지원활동

4. 「소방기본법 시행규칙」상 현장지휘훈련을 받아야 할 소방공무원의 계급으로 옳은 것은?

- ① 소방장
- ② 소방위
- ③ 소방준감
- ④ 소방총감

5. 「소방시설공사업법 시행령」상 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물의 범위로 옳지 않은 것은?

- ① 스프링클러설비등이 설치되는 특정소방대상물
- ② 지하상가 및 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업소
- ③ 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비 제외)가 설치되는 특정소방대상물
- ④ 연면적 5천 제곱미터 이상이거나 10층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)

6. 「소방시설공사업법 시행령」상 시·도지사가 소방시설업자 협회에 위탁하는 업무로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 소방시설업 등록신청의 접수 및 신청내용의 확인
  - ㄴ. 소방시설업 등록사항 변경신고의 접수 및 신고내용의 확인
  - ㄷ. 시공능력 평가 및 공시에 관한 업무
  - ㄹ. 소방시설업자의 지위승계 신고의 접수 및 신고내용의 확인
  - ㅁ. 소방시설업 휴업·폐업 또는 재개업 신고의 접수 및 신고내용의 확인
  - ㅂ. 방염처리능력 평가 및 공시에 관한 업무

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ② ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

7. 「소방시설공사업법 시행령」상 상주 공사감리를 해야 하는 대상으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. 연면적 3만 제곱미터인 의료시설
  - ㄴ. 지하층을 포함한 층수가 20층이고 1,000세대인 아파트
  - ㄷ. 연면적 1만 제곱미터인 복합건축물
  - ㄹ. 연면적 2만 제곱미터인 판매시설

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ

8. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 화재 예방안전진단 대상의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 발전소 중 연면적이 5천 제곱미터 이상인 발전소
- ② 항만시설 중 여객이용시설 및 지원시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 항만시설
- ③ 철도시설 중 역 시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 철도 시설
- ④ 가스공급시설 중 가연성 가스 탱크의 저장용량의 합계가 30톤 이상이거나 저장용량이 10톤 이상인 가연성 가스 탱크가 있는 가스공급시설

9. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 불을 사용하는 설비의 관리기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 경유·등유 등 액체 연료탱크는 보일러 본체로부터 수평 거리 0.5미터 이상의 간격을 두어 설치한다.
- ② 화목(火木) 등 고체연료를 사용하는 연통의 배출구는 보일러 본체보다 1미터 이상 높게 설치한다.
- ③ 음식조리를 위하여 설치하는 설비의 경우, 열을 발생하는 조리기구로부터 0.15미터 이내의 거리에 있는 가연성 주요 구조부는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌운다.
- ④ 대통령령에서 규정한 사항 외에 화재 발생 우려가 있는 설비 또는 기구의 종류, 해당 설비 또는 기구의 위치·구조 및 관리와 화재 예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항은 행정안전부령으로 정한다.

10. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 건설 현장 소방안전관리대상물에 관한 내용이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적의 합계가 (ㄱ) 이상인 것
- 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 (ㄴ) 이상인 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
  - 가. 지하층의 층수가 2개 층 이상인 것
  - 나. 지상층의 층수가 (ㄷ) 이상인 것
  - 다. 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장창고

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	1만5천 제곱미터	5천 제곱미터	6층
②	1만5천 제곱미터	5천 제곱미터	11층
③	1만5천 제곱미터	1만 제곱미터	6층
④	1만 제곱미터	5천 제곱미터	11층

11. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙상 소방안전관리대상물 근무자 및 거주자 등에 대한 소방훈련 등에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전관리대상물의 관계인은 소방훈련과 교육을 연 1회 이상 실시해야 한다.
- ② 1급 소방안전관리대상물의 관계인은 소방훈련 및 교육을 한 날부터 30일 이내에 소방훈련 및 교육 결과를 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 제출해야 한다.
- ③ 소방서장은 특급 소방안전관리대상물의 관계인으로 하여금 소방훈련과 교육을 소방기관과 합동으로 실시하게 할 수 있다.
- ④ 소방안전관리대상물의 관계인은 소방훈련과 교육을 실시했을 때에는 그 실시 결과를 소방훈련·교육 실시 결과 기록부에 기록하고, 이를 소방훈련 및 교육을 실시한 날부터 1년간 보관해야 한다.

12. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행규칙상 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 경우 소방안전관리대상물의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 게시해야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전관리자의 성명 및 선임일자
- ② 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급
- ③ 소방안전관리대상물의 용도 및 수용인원
- ④ 소방안전관리자의 근무 위치(화재수신기 또는 종합방재실을 말한다.)

13. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방 공무원으로 9년간 근무한 경력자가 발급받을 수 있는 최상위의 소방안전관리자 자격으로 선임할 수 있는 소방안전관리 대상물로 옳은 것은?

- ① 가연성 가스를 1천 톤 이상 저장·취급하는 시설
- ② 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트
- ③ 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 업무시설
- ④ 연면적이 10만 제곱미터 이상인 의료시설

14. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 위험물의 저장기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 제3류 위험물 중 황린 그 밖에 물속에 저장하는 물품과 금수성물질은 동일한 저장소에서 저장하지 아니하여야 한다.
- ② 옥내저장소에서는 용기에 수납하여 저장하는 위험물의 온도가 55℃를 넘지 아니하도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.
- ③ 옥외저장소에서 위험물을 수납한 용기를 선반에 저장하는 경우에는 10m 이하의 높이로 저장하여야 한다.
- ④ 보냉장치가 있는 이동저장탱크에 저장하는 아세트알데히드 등 또는 디에틸에테르 등의 온도는 당해 위험물의 비점 이하로 유지하여야 한다.

15. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 소화설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 위험물은 지정수량의 10배를 1소요단위로 할 것
- ② 저장소의 건축물은 외벽이 내화구조인 것은 연면적 100㎡를 1소요단위로 할 것
- ③ 제조소등에 전기설비(전기배선, 조명기구 등은 제외한다)가 설치된 경우에는 당해 장소의 면적 100㎡마다 소형수동식 소화기를 1개 이상 설치할 것
- ④ 옥내소화전은 제조소등의 건축물의 층마다 당해 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치할 것

16. 「위험물안전관리법」 및 같은 법 시행령상 운송책임자의 감독 및 지원을 받아 운송해야 하는 위험물로 옳은 것은?

- ① 아세트알데히드
- ② 유기과산화물
- ③ 알킬리튬
- ④ 질산염류

17. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 위험물제조소에 저장 또는 취급하는 위험물에 따라 설치해야 하는 주의사항을 표시한 게시판의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물 — 물기주의
- ② 제2류 위험물(인화성고체 제외) — 화기주의
- ③ 제3류 위험물 중 자연발화성물질 — 화기엄금
- ④ 제5류 위험물 — 화기엄금

18. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 인화성액체 위험물(이황화 탄소를 제외한다)을 저장하는 옥외탱크저장소의 주위에 설치하는 방유제의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 방유제는 높이 0.3m 이상 3m 이하로 할 것
- ② 방유제 내의 면적은 8만 m² 이하로 할 것
- ③ 방유제 내의 간막이 독은 흙 또는 철근콘크리트로 할 것
- ④ 높이가 1m를 넘는 방유제 및 간막이 독의 안팎에는 방유제 내에 출입하기 위한 계단 또는 경사로를 약 50m마다 설치할 것

19. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 이동탱크저장소의 이동 저장탱크 구조에 관한 설명이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

이동저장탱크는 그 내부에 (ㄱ)L 이하마다 (ㄴ) mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도·내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 한다.

	ㄱ	ㄴ
①	3,000	1.6
②	4,000	1.6
③	3,000	3.2
④	4,000	3.2

20. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방 대상물의 간이스프링클러설비 설치면제 기준이다. ( ) 안에 들어갈 설비에 해당하지 않는 것은?

간이스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 ( ) , ( ) 또는 ( )를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 물분무소화설비
- ④ 미분무소화설비

21. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 건축허가 등의 동의대상물에 해당하지 않는 것은?

- ① 층수가 6층인 건축물
- ② 연면적 400제곱미터인 건축물
- ③ 지하층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150제곱미터 이상인 층이 있는 것
- ④ 특정소방대상물 중 노유자(老幼者)시설로서 연면적 100제곱미터인 건축물

22. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방청장이 정하는 내진설계 기준에 맞게 설치해야 하는 소방 시설로 옳은 것만을 나열한 것은?

- ① 옥내소화전설비, 옥외소화전설비
- ② 스프링클러설비, 간이스프링클러설비
- ③ 포소화설비, 이산화탄소소화설비
- ④ 연결송수관설비, 연결살수설비

23. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소화펌프 고장 등 대통령령으로 정하는 중대위반사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 화재수신기의 고장으로 화재경보음이 자동으로 울리지 않거나 화재수신기와 연동된 소방시설의 작동이 불가능한 경우
- ② 소화배관 등이 폐쇄·차단되어 소화수(消火水) 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우
- ③ 소화용수설비 주변 불법 주정차로 인하여 화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하기 어려운 경우
- ④ 방화문 또는 자동방화셔터가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못 하는 경우

24. 「소방의 화재조사에 관한 법률 시행령」상 화재감정기관의 지정기준에서 전문인력 중 주된 기술인력 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 국가기술자격의 직무분야 중 화재감식평가 분야의 기사 자격 취득 후 화재조사 관련 분야에서 5년 이상 근무한 사람
- ② 화재조사관 자격 취득 후 화재조사 관련 분야에서 5년 이상 근무한 사람
- ③ 이공계 분야의 박사학위 취득 후 화재조사 관련 분야에서 2년 이상 근무한 사람
- ④ 소방청장이 인정하는 화재조사 관련 국제자격증을 소지한 사람

25. 「소방의 화재조사에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 화재 정보를 수집·관리할 때 활용하는 국가화재정보시스템의 운영에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·도지사는 화재예방과 소방활동에 활용할 수 있는 국가화재정보시스템을 구축해 운영하여야 한다.
- ② 국가화재정보시스템을 활용하여 수집·관리해야 하는 화재 정보는 화재원인, 화재피해상황, 화재유형별 화재위험성에 관한 사항 등이다.
- ③ 화재정보의 수집·관리 및 활용 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ④ 국가화재정보시스템의 운영 및 활용 등에 필요한 사항은 시·도의 조례로 정한다.