

## 【 소방법령 II 】

1. 「소방기본법 시행규칙」상 소방대원에게 실시할 교육·훈련의 종류로 옳지 않은 것은?

- ① 현장지휘훈련                      ② 불시출동훈련  
③ 인명대피훈련                      ④ 인명구조훈련

2. 「소방기본법」상 소방업무에 관한 종합계획의 수립·시행 등에 필요한 세부계획의 수립 주기 및 주체에 관한 것으로 옳은 것은?

|   | 수립 주기 | 수립 주체 |
|---|-------|-------|
| ① | 매년    | 소방청장  |
| ② | 매년    | 시·도지사 |
| ③ | 5년마다  | 소방청장  |
| ④ | 5년마다  | 시·도지사 |

3. 「소방기본법 시행령」상 소방자동차 전용구역의 설치 방법에 관한 설명이다. (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 전용구역 노면표지의 외곽선은 빗금무늬로 표시하되, 빗금은 두께를 (    )센티미터로 하여 (    )센티미터 간격으로 표시한다.  
나. 전용구역 노면표지 도료의 색채는 (    )을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 (    )으로 표시한다.

|   | ㄱ  | ㄴ  | ㄷ  | ㄹ  |
|---|----|----|----|----|
| ① | 30 | 50 | 황색 | 백색 |
| ② | 30 | 50 | 백색 | 황색 |
| ③ | 50 | 70 | 황색 | 백색 |
| ④ | 50 | 70 | 백색 | 황색 |

4. 「소방기본법 시행령」상 소방기술민원센터의 설치·운영에 관한 설명이다. (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

소방기술민원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 (    )에 설치하는 경우에는 소방청장이 정하고, (    )에 설치하는 경우에는 해당 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 규칙으로 정한다.

|   | ㄱ    | ㄴ    |
|---|------|------|
| ① | 소방본부 | 소방서  |
| ② | 소방청  | 소방본부 |
| ③ | 소방서  | 시·도  |
| ④ | 소방청  | 시·도  |

5. 「소방기본법 시행규칙」상 소방안전교육훈련에 필요한 장소 및 차량의 기준에 관한 설명이다. (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 소방안전교실: 화재안전 및 생활안전 등을 체험할 수 있는 (    )제곱미터 이상의 실내시설  
나. 이동안전체험차량: 어린이 (    )명(성인은 (    )명)을 동시에 수용할 수 있는 실내공간을 갖춘 자동차

|   | ㄱ   | ㄴ  | ㄷ  |
|---|-----|----|----|
| ① | 50  | 20 | 10 |
| ② | 50  | 30 | 15 |
| ③ | 100 | 20 | 10 |
| ④ | 100 | 30 | 15 |

6. 「소방기본법 시행규칙」상 비상소화장치의 설치기준에 관한 설명이다. (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 비상소화장치는 비상소화장치함, (    ), 소방호스, 관창을 포함하여 구성할 것  
나. 소방호스 및 관창은 소방청장이 정하여 고시하는 (    ) 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것  
다. 비상소화장치함은 소방청장이 정하여 고시하는 (    ) 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치할 것

|   | ㄱ   | ㄴ    | ㄷ    |
|---|-----|------|------|
| ① | 송수구 | 형식승인 | 성능인증 |
| ② | 송수구 | 성능인증 | 형식승인 |
| ③ | 소화전 | 형식승인 | 성능인증 |
| ④ | 소화전 | 성능인증 | 형식승인 |

7. 「소방기본법 시행령」상 소방안전교육사시험에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국가기술자격의 직무분야 중 안전관리 분야의 기사 자격을 취득한 사람은 소방안전교육사시험 응시자격이 있다.  
② 제1차 시험 및 제2차 시험으로 구분하여 시행하되, 제1차 시험에 합격한 사람에 대해서는 합격한 날부터 다음 회의 시험에 한정하여 제1차 시험을 면제한다.  
③ 제1차 시험과목은 안전관리론, 소방관계법령, 재난관리론 및 교육학개론 중 응시자가 세 과목을 선택한다.  
④ 소방청장은 응시자격심사위원 및 시험위원으로 대학에서 소방 관련 학과 조교수 이상으로 재직한 사람을 임명 또는 위촉할 수 있다.

## 【 소방법령 II 】

8. 「소방기본법 시행규칙」상 종합상황실의 실장이 재난상황 발생 시 그 사실을 지체 없이 소방서의 종합상황실의 경우는 소방본부의 종합상황실에, 소방본부의 종합상황실의 경우는 소방청의 종합상황실에 각각 보고하여야 하는 상황으로 옳은 것은?

- ① 항구에 매어둔 총 톤수가 1,400톤인 선박 화재
- ② 지하2층/지상4층이고 병상 35개인 치과병원 화재
- ③ 사망자 4명이고 부상자 5명이 발생한 연립주택 화재
- ④ 지상3층이고 각 층의 바닥면적의 합이 1만제곱미터인 창고 화재

9. 「소방기본법」상 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 있는 사람이 소방대장의 소방활동 종사 명령에 따라 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하였음에도 시·도지사로부터 소방활동의 비용을 지급받을 수 없는 사람을 모두 고른 것으로 옳은 것은?

가. 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우 그 관계인  
 나. 고의 또는 과실로 화재 또는 구조·구급 활동이 필요한 상황을 발생시킨 사람  
 다. 화재 또는 구조·구급 현장에서 물건을 가져간 사람

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

10. 「소방기본법」상 다음 내용에 해당하는 것은?

소방본부장, 소방서장 또는 소방대장은 소방활동을 위하여 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있다.

- ① 강제처분 등
- ② 방해행위의 제지
- ③ 소방대의 긴급통행
- ④ 위험시설 등에 대한 긴급조치

11. 「소방기본법」상 법률위반 행위자에 관한 벌칙 기준이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전활동을 방해한 자
- ② 소방대장의 피난명령을 위반한 사람
- ③ 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 거짓으로 알린 사람
- ④ 정당한 사유 없이 물의 사용이나 수도의 개폐장치의 사용 또는 조작을 하지 못하게 하거나 방해한 자

12. 「소방기본법」상 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장이 화재를 예방하고 화재 발생 시 인명과 재산피해를 최소화 하기 위하여 소방안전에 관한 교육과 훈련을 실시할 수 있는 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 「영유아보육법」에 따른 어린이집의 영유아
- ② 「유아교육법」에 따른 유치원의 유아
- ③ 「노인복지법」에 따른 노인주거전용시설의 노인
- ④ 「장애인복지법」에 따른 장애인복지시설에 거주하거나 해당 시설을 이용하는 장애인

13. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 소방안전 관리대상물 관계인의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련과 교육에 관한 사항이다. ( ) 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주하는 사람 등에게 ( 가 )·( 나 )·( 다 ) 등의 훈련(이하 “소방훈련”이라 한다)과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 하고, 피난훈련은 그 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함하여야 한다.

- |   |    |    |    |
|---|----|----|----|
|   | 가  | 나  | 다  |
| ① | 소화 | 경보 | 불시 |
| ② | 소화 | 통보 | 피난 |
| ③ | 예방 | 대비 | 대응 |
| ④ | 예방 | 대응 | 불시 |

## 【 소방법령 II 】

14. 「소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 성능 위주설계를 해야 하는 특정소방대상물의 범위이다. ( ) 안에 들어갈 숫자의 총 합산(㉠+㉡+㉢)으로 옳은 것은?

가. 연면적 ( ㉠ )만 제곱미터 이상인 특정소방대상물  
 나. 운수시설의 철도 및 도시철도 시설로서 연면적 ( ㉡ )만 제곱미터 이상인 특정소방대상물  
 다. 공항시설로서 연면적 ( ㉢ )만 제곱미터 이상인 특정소방대상물

- ① 16  
 ② 26  
 ③ 36  
 ④ 46
15. 「소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 형식 승인 대상 소방용품에 해당하지 않는 것은?
- ① 발신기  
 ② 누전경보기  
 ③ 피난구유도등  
 ④ 휴대용비상조명등
16. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 과태료 부과 개별기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 자체점검 이행계획 완료 결과를 거짓으로 보고한 경우: 과태료 300만원  
 ② 자체점검 결과를 축소·삭제하는 등 거짓으로 보고한 경우: 과태료 300만원  
 ③ 관리업자등이 관계인에게 점검 결과를 제출하지 않은 경우: 과태료 300만원  
 ④ 방염대상물품을 방염성능기준 이상으로 설치하지 않은 경우: 과태료 300만원
17. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 수용 인원 산정방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 운동시설: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를  $4.6\text{m}^2$ 로 나누어 얻은 수로 한다.  
 ② 문화 및 집회시설: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를  $1.9\text{m}^2$ 로 나누어 얻은 수로 한다.  
 ③ 침대가 있는 숙박시설: 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대 수(2인용 침대는 2개로 산정한다)를 합한 수로 한다.  
 ④ 침대가 없는 숙박시설: 해당 특정소방대상물의 종사자수에 숙박시설 바닥면적의 합계를  $3\text{m}^2$ 로 나누어 얻은 수를 합한 수로 한다.

18. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 화재안전 조사 결과 공개할 수 있는 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 화재발생 및 행정처분 현황  
 ② 소방시설등의 설치 및 관리 현황  
 ③ 소방대상물의 위치, 연면적, 용도 등 현황  
 ④ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 설치 및 관리 현황
19. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 특정소방대상물로서 그 관리의 권원(權原)이 분리된 경우 관계인이 그 관리의 권원별로 소방안전관리자를 선임해야 하는 대상으로 옳지 않은 것은?
- ① 복합건축물로서 연면적 3만  $\text{m}^2$  이상인 건축물  
 ② 판매시설 중 도매시장, 소매시장 및 전통시장  
 ③ 창고시설 중 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널  
 ④ 지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖에 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말한다)
20. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 연면적 1만제곱미터인 소방안전관리대상물 중 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 대상으로 옳지 않은 것은?
- ① 의료시설  
 ② 노유자 시설  
 ③ 문화 및 집회시설  
 ④ 공동주택 중 기숙사
21. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특별 관리시설물의 안전등급에 따른 화재예방안전진단 기간의 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 안전등급이 우수인 경우: 안전등급을 통보받은 날부터 6년이 경과한 날이 속하는 해  
 ② 안전등급이 양호인 경우: 안전등급을 통보받은 날부터 5년이 경과한 날이 속하는 해  
 ③ 안전등급이 미흡인 경우: 안전등급을 통보받은 날부터 4년이 경과한 날이 속하는 해  
 ④ 안전등급이 불량인 경우: 안전등급을 통보받은 날부터 3년이 경과한 날이 속하는 해

## 【 소방법령 II 】

22. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 특정 소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류 중 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 판매시설 중 전통시장
- ② 숙박시설의 경우에는 모든 층
- ③ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상인 것
- ④ 층수가 6층 이상인 건축물의 경우에는 모든 층

23. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 화재 등 재난이 발생할 경우 사회적·경제적으로 피해가 큰 소방안전 특별관리시설물의 대상 중 (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 가. 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조 제1호의 대통령령으로 정하는 전통시장으로서 점포가 (    )개 이상인 전통시장
- 나. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조 제5호의2에 따른 물류창고로서 연면적 (    )제곱미터 이상인 것
- 다. 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조 제10호의 영화상영관 중 수용인원 (    )명 이상인 영화상영관

- |   | ㄱ   | ㄴ   | ㄷ     |
|---|-----|-----|-------|
| ① | 300 | 10만 | 100   |
| ② | 300 | 3만  | 100   |
| ③ | 500 | 3만  | 1,000 |
| ④ | 500 | 10만 | 1,000 |

24. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 특정 소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류 중 간이스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 근린생활시설 중 한의원으로서 입원실이 있는 시설
- ② 교육연구시설 중 시설 내에 합숙소로서 연면적 100 m<sup>2</sup> 이상인 경우에는 모든 층
- ③ 숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천 m<sup>2</sup> 이상인 것은 모든 층
- ④ 근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1천 m<sup>2</sup> 이상인 것은 모든 층

25. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소화수조 또는 저수조 설치에 관한 내용이다. (    ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

상수도소화용수설비를 설치해야 하는 특정소방대상물의 (    )으로부터 (    )m 이내에 지름 (    )mm 이상인 상수도용 배수관이 설치되지 않은 지역의 경우에는 화재안전기준에 따른 소화수조 또는 저수조를 설치해야 한다.

- |          | ㄱ   | ㄴ   | ㄷ |
|----------|-----|-----|---|
| ① 대지 경계선 | 180 | 75  |   |
| ② 수평 투영면 | 140 | 75  |   |
| ③ 수평 투영면 | 180 | 100 |   |
| ④ 대지 경계선 | 140 | 100 |   |