

【 소방법령 II 】

1. 「소방기본법」상 소방안전교육사의 결격사유로 옳지 않은 것은?

- ① 피성년후견인
- ② 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 사람
- ③ 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 정지되거나 상실된 사람
- ④ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 1년이 된 사람

2. 「소방기본법 시행규칙」상 소방청장이 소방안전교육훈련 운영계획의 작성에 필요한 지침을 정하여 소방본부장과 소방서장에게 통보하여야 하는 기한(期限)으로 옳은 것은?

- ① 매년 9월 30일
- ② 매년 10월 31일
- ③ 매년 11월 30일
- ④ 매년 12월 31일

3. 「소방기본법」상 국가의 책무로 옳은 것은?

- ① 소방력의 기준에 따라 관할구역의 소방력을 확충하기 위하여 필요한 계획을 수립하여 시행하여야 한다.
- ② 소방용수시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다.
- ③ 소방자동차의 공무상 운행 중 교통사고가 발생한 경우 그 운전자의 법률상 분쟁에 소요되는 비용을 지원할 수 있는 보험에 가입하여야 한다.
- ④ 소방산업의 육성·진흥을 위하여 필요한 계획의 수립 등 행정상·재정상의 지원시책을 마련하여야 한다.

4. 「소방기본법 시행령」상 소방청장등이 손실보상심의위원회의 위원으로 위촉하거나 임명할 수 있는 사람으로 옳지 않은 것은?

- ① 소속 소방공무원
- ② 「보험업법」 제186조에 따른 손해사정사
- ③ 판사·검사 또는 변호사로 3년 근무한 사람
- ④ 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 법학 또는 행정학을 가르치는 부교수 이상으로 5년 재직한 사람

5. 「소방기본법 시행규칙」상 종합상황실의 실장의 업무에 관한 내용이다. 밑줄 친 상황으로 옳은 것은?

종합상황실의 실장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상황이 발생하는 때에는 그 사실을 지체 없이 별지 제1호서식에 따라 서면·팩스 또는 컴퓨터통신 등으로 소방서의 종합상황실의 경우는 소방본부의 종합상황실에, 소방본부의 종합상황실의 경우는 소방청의 종합상황실에 각각 보고해야 한다.

- ① 「위험물안전관리법」 규정에 의한 지정수량의 2천배 이상의 위험물의 제조소에서 발생한 화재
- ② 층수가 4층 이상이거나 객실이 20실 이상인 숙박시설에서 발생한 화재
- ③ 항구에 매어둔 총 톤수가 1천톤 이상인 선박에서 발생한 화재
- ④ 연면적 1만제곱미터 이상인 공장에서 발생한 화재

6. 「소방기본법 시행령」상 소방자동차 전용구역 방해행위의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 전용구역 노면표지를 지우거나 훼손하는 행위
- ② 전용구역에 물건 등을 쌓거나 주차하는 행위
- ③ 「주차장법」에 따른 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 경우
- ④ 전용구역 진입로에 물건 등을 쌓거나 주차하여 전용구역으로의 진입을 가로막는 행위

7. 「소방기본법 시행규칙」상 소방체험관에 설치할 수 있는 체험실 중 사회기반안전분야의 종류만을 모두 고른 것으로 옳은 것은?

가. 사이버안전체험실
나. 여가활동체험실
다. 지하철안전체험실
라. 환경안전체험실
마. 작업안전체험실
바. 에너지·정보통신안전 체험실

- ① 가, 라, 바
- ② 가, 다, 라
- ③ 나, 마, 바
- ④ 나, 다, 마

【 소방법령 II 】

8. 「소방기본법」상 한국소방안전원의 업무로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전에 관한 국제협력
- ② 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물 발간
- ③ 소방산업의 육성과 기술진흥을 위한 정책연구
- ④ 화재 예방과 안전관리의식 고취를 위한 대국민 홍보

9. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방대의 생활안전 활동 종류를 모두 고른 것으로 옳은 것은?

가. 별 등의 포획 및 퇴치 활동
 나. 화재진압 및 인명구조 활동
 다. 단전사고 시 비상전원 공급
 라. 끼임에 따른 위험제거 및 구출 활동
 마. 소방시설 오작동 신고에 따른 조치활동
 바. 산불에 대한 예방·진압 등 지원활동

- ① 가, 다, 라
- ② 나, 마, 바
- ③ 다, 라, 바
- ④ 가, 다, 마

10. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방업무에 관한 종합계획 및 세부계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소방청장은 종합계획을 10년마다 수립·시행하여야 한다.
- ② 종합계획에는 소방전문인력 양성, 소방업무의 교육 및 홍보사항이 포함되어야 한다.
- ③ 소방청장은 소방업무에 관한 종합계획을 중앙소방기술심의위원회의 심의를 거쳐 계획 시행 전년도 10월 31일 까지 수립해야 한다.
- ④ 시·도지사는 세부계획을 계획 시행 전년도 11월 30일 까지 수립하여 소방청장에게 제출하여야 한다.

11. 「소방기본법 시행규칙」상 소방용수시설의 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 급수탑의 급수배관 구경은 80밀리미터 이상으로 할 것
- ② 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5미터 이상 1.7미터 이하의 위치에 설치하도록 할 것
- ③ 저수조의 흡수관 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 50센티미터 이상일 것
- ④ 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 필요시 수동으로 급수되는 구조일 것

12. 「소방기본법 시행령」상 과태료의 부과기준에서 부과권자는 개별기준에 따른 과태료의 1/2 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 감경이 가능한 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- ② 위반행위자가 화재 등 재난으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우
- ③ 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- ④ 위반행위자가 사업 여건의 악화로 그 사업이 중대한 위기에 처하여 과태료를 체납하고 있는 경우

13. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 소방관서장이 화재안전조사를 실시한 경우 인터넷 홈페이지나 전산시스템 등을 통하여 공개할 수 있는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방대상물의 위치, 연면적, 용도 등 현황
- ② 소방안전관리자 해임 현황
- ③ 화재예방안전진단 실시 결과
- ④ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 설치 및 관리 현황

14. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 화재예방강화지구에 관한 설명이다. () 안에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

가. 소방관서장은 화재예방강화지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 화재안전조사를 연 ()회 이상 실시해야 한다.

나. 소방관서장은 화재예방강화지구 안의 관계인에 대하여 소방에 필요한 훈련 및 교육을 연 ()회 이상 실시할 수 있다.

다. 소방관서장은 훈련 및 교육을 실시하려는 경우에는 화재예방강화지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 ()일 전까지 그 사실을 통보해야 한다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	1	1	10
②	1	2	30
③	2	1	10
④	2	1	30

【 소방법령 II 】

15. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 공동주택의 범위로 옳지 않은 것은?

- ① 아파트등 : 주택으로 쓰는 층수가 4층 이상인 주택
- ② 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660㎡를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
- ③ 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택
- ④ 기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것

16. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령상 특정소방대상물의 관계인은 소화펌프 고장 등 대통령령으로 정하는 중대위반사항이 발견된 경우에는 지체 없이 수리 등 필요한 조치를 하여야 한다. 중대위반사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 소방시설용 전원(비상전원을 포함한다)의 고장으로 소방시설이 작동되지 않는 경우
- ② 형식승인을 받지 아니한 소방용품을 사용한 경우
- ③ 방화문 또는 자동방화셔터가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못하는 경우
- ④ 화재 수신기의 고장으로 화재경보음이 자동으로 울리지 않거나 화재 수신기와 연동된 소방시설의 작동이 불가능한 경우

17. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」상 특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리, 정비 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다.
- ② 소방본부장이나 소방서장은 소방시설이 화재안전기준에 따라 설치·관리되고 있지 아니할 때에는 해당 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ③ 소방시설 중 비상경보설비를 설치할 경우 근로자의 수는 고려하지 않는다.
- ④ 소방청장은 건축 환경 및 화재위험특성 변화사항을 효과적으로 반영할 수 있도록 소방시설 규정을 3년에 1회 이상 정비하여야 한다.

18. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트등은 제외한다)
- ② 연면적 3만제곱미터 이상인 철도 및 도시철도 시설
- ③ 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 특정소방대상물(아파트등은 제외한다)
- ④ 터널 중 수저(水底)터널 또는 길이가 3천미터 이상인 것

19. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장이 소방시설의 작동정보 등을 실시간으로 수집·분석할 수 있는 소방시설정보관리시스템을 구축·운영하는 경우 그 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설
- ② 교육연구시설, 운동시설, 발전시설
- ③ 숙박시설, 공장, 창고시설
- ④ 위험물 저장 및 처리 시설, 지하가(地下街), 지하구

20. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 화재예방안전진단 결과에 따른 안전등급 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수(A) : 화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 발견되지 않은 상태
- ② 양호(B) : 화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 일부 발견되었으나 대상물의 화재안전에는 이상이 없으며 대상물 일부에 대해 조치명령이 필요한 상태
- ③ 보통(C) : 화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 다수 발견되었으나 대상물의 전반적인 화재안전에는 이상이 없으며 대상물에 대한 다수의 조치명령이 필요한 상태
- ④ 미흡(D) : 화재예방안전진단 실시 결과 중대한 문제점이 발견되어 대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고 대상물의 사용 중단을 권고할 필요가 있는 상태

【 소방법령 II 】

21. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 특정 소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류 중 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 발전시설 중 전기저장시설
- ② 창고시설(물류터미널은 제외한다)로서 바닥면적의 합계가 5천 m^2 이상인 경우에는 모든 층
- ③ 문화 및 집회시설 중 영화상영관의 용도로 쓰이는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우에는 300 m^2 이상, 그 밖의 층의 경우에는 1천 m^2 이상인 것은 모든 층
- ④ 의료시설 중 한방병원에 해당하는 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600 m^2 이상인 경우에는 모든 층

22. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 수용 인원 산정 방법에 따라 산정한 인원의 수를 적은 순서대로 나열한 것은?

- 가. 판매시설 용도로 사용하는 바닥면적의 합이 410 m^2 인 특정소방대상물
 나. 운동시설 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 510 m^2 인 특정소방대상물
 다. 강의실 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 259 m^2 인 특정소방대상물
 라. 1인용 침대와 2인용 침대가 각각 30개씩 설치되어 있으며 종사자가 5명 근무하는 숙박시설
 ※ 가~다 항 모두 계단, 화장실의 바닥면적 합계 50 m^2 를 포함한 면적임

- ① 라 - 나 - 다 - 가
- ② 나 - 라 - 다 - 가
- ③ 나 - 라 - 가 - 다
- ④ 라 - 나 - 가 - 다

23. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」상 소방안전관리대상물 근무자 및 거주자 등에 대한 소방훈련 등으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주하는 사람 등(근무자 등)에게 소화·통보·피난 등의 훈련(소방훈련)과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 하고, 피난훈련은 그 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함하여야 한다. 이 경우 소방훈련과 교육의 횟수 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
- ② 소방안전관리대상물 중 소방안전관리업무의 전담이 필요한 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물의 관계인은 제1항에 따른 소방훈련 및 교육을 한 날부터 30일 이내에 소방훈련 및 교육 결과를 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다.
- ③ 소방본부장 또는 소방서장은 소방안전관리대상물 중 불특정 다수인이 이용하는 대통령령으로 정하는 특정 소방대상물은 관계인에게 불시에 소방훈련과 교육을 사전 통지 없이 실시할 수 있다.
- ④ 소방본부장 또는 소방서장은 불시에 소방훈련과 교육을 실시한 경우에는 그 결과를 평가할 수 있다. 이 경우 소방훈련과 교육의 평가방법 및 절차 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

24. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위 중 특급 소방안전관리대상물 및 1급 소방안전관리대상물에서 제외되는 것을 모두 고른 것은?

- 가. 연면적 10만제곱미터 이상인 동·식물원
 나. 연면적 10만제곱미터 이상인 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고
 다. 연면적 1만5천제곱미터 이상인 위험물 저장 및 처리 시설 중 제조소등
 라. 지하구

- ① 나, 라
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

【 소방법령 Ⅱ 】

25. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방 안전관리자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물 중 2급 소방안전관리대상물의 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 주택전용 간이스프링클러설비를 설치해야 하는 특정 소방대상물
- ② 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물
- ③ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물
- ④ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 물분무등소화설비[화재안전기준에 따라 호스릴(hose reel) 방식 제외]를 설치해야 하는 특정소방대상물