

【 소방관계법규 】

1. 「소방기본법」상 소방대의 생활안전활동으로 옳지 않은 것은?

- ① 단전사고 시 비상전원 또는 조명 공급
- ② 소방시설 오작동 신고에 따른 조치 활동
- ③ 위해동물, 벌 등의 포획 및 퇴치 활동
- ④ 끼임, 고립 등에 따른 위험제거 및 구출 활동

2. 「소방기본법」상 소방업무에 관한 종합계획의 수립·시행 등에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(가)은 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 소방업무에 관한 종합계획을 (나)마다 수립·시행하여야 하고, 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.

(가)
(나)

- | | | |
|---|---------|----|
| ① | 소방청장 | 3년 |
| ② | 소방청장 | 5년 |
| ③ | 행정안전부장관 | 3년 |
| ④ | 행정안전부장관 | 5년 |

3. 「소방기본법 시행령」상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로, 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 할 사항은? () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 「산업안전보건법」 제38조의 적용을 받는 사업장의 경우에는 적용하지 아니한다.)

- 용접 또는 용단 작업자로부터 (가) 이내에 소화기를 갖추어 둘 것
- 용접 또는 용단 작업장 주변 (나) 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

(가) (나)

- ① 반경 5 m 반경 10 m
② 반경 6 m 반경 12 m
③ 직경 5 m 직경 10 m
④ 직경 6 m 직경 12 m

4. 「소방기본법」상 시·도지사가 소방활동에 필요하여 설치하고 유지·관리하는 소방용수시설로 옳지 않은 것은?

- ① 소화전 ② 저수조
③ 급수탑 ④ 상수도소화용수설비

5. 「소방기본법」상 소방대의 구성원으로 옳은 것은?

ㄱ. 소방안전관리자 ㄴ. 의무소방원 ㄷ. 자체소방대원
ㄹ. 의용소방대원 ㅁ. 자위소방대원

- ① $\neg$, $\sqsubset$
- ② $\sqcup$, $\sqsubset$
- ③ $\sqcup$, $\square$
- ④ $\sqsubset$, $\square$

6. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 피난구조설비로 옳지 않은 것은?

- ① 구조대 ② 방열복
③ 시각경보기 ④ 비상조명등

7. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방본부장 또는 소방서장의 소방시설공사 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 창고시설
- ② 스프링클러설비등이 설치되는 특정소방대상물
- ③ 연면적 1만제곱미터 이상이거나 11층 이상인 아파트
- ④ 가연성가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 가연성가스탱크의 저장용량 합계가 1천톤 이상인 시설

8. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리보조자를 두어야 하는 특정소방대상물에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

- 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 (()세대 이상인 아파트만 해당한다)
- 아파트를 제외한 연면적이 () 이상인 특정소방대상물

(가) (나)

- ① 150 1만제곱미터
- ② 150 1만5천제곱미터
- ③ 300 1만제곱미터
- ④ 300 1만5천제곱미터

9. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 의료시설에 해당되는 특정소방대상물을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------|-----------|
| ㄱ. 노인의료복지시설 | ㄴ. 정신의료기관 |
| ㄷ. 마약진료소 | ㄹ. 한방의원 |

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

10. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물이 증축되는 경우, 원칙적으로 소방시설기준 적용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 전 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
- ② 기존 부분은 증축 전에 적용되던 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하고 증축 부분은 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
- ③ 증축 부분은 증축 전에 적용되던 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하고 기존 부분은 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
- ④ 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.

11. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 중 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물로 옳은 것은?

- ① 연면적 500 ㎡인 숙박시설
- ② 연면적 600 ㎡인 유치원
- ③ 연면적 2,000 ㎡인 기숙사
- ④ 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 3,000 ㎡인 것

12. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 하자보수 대상 소방시설 중 하자보수 보증기간이 다른 것은?

- ① 비상조명등 ② 비상방송설비
- ③ 비상콘센트설비 ④ 무선통신보조설비

13. 「소방시설공사업법」상 감리업자가 감리를 할 때 위반 사항에 대하여 조치하여야 할 사항이다. () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

감리업자는 감리를 할 때 소방시설공사가 설계도서나 화재안전기준에 맞지 아니할 때에는 ()에게 알리고, ()에게 그 공사의 시정 또는 보완 등을 요구하여야 한다.

(가) (나)

- ① 관계인 공사업자
- ② 관계인 소방서장
- ③ 소방본부장 공사업자
- ④ 소방본부장 소방서장

14. 「소방시설공사업법」상 공사의 도급에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정소방대상물의 관계인 또는 발주자는 소방시설공사 등을 도급할 때에는 해당 소방시설업자에게 도급하여야 한다.
- ② 공사업자가 도급받은 소방시설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 노임(勞賃)에 해당하는 금액은 압류할 수 없다.
- ③ 도급을 받은 자는 소방시설공사의 전부를 한 번만 제3자에게 하도급할 수 있다.
- ④ 도급을 받은 자가 해당 소방시설공사등을 하도급할 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 미리 관계인과 발주자에게 알려야 한다.

15. 「소방시설공사업법」상 벌칙 중 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당하는 자로 옳지 않은 것은?

- ① 소방시설업 등록을 하지 아니하고 영업을 한 자
- ② 영업정지처분을 받고 그 영업정지 기간에 영업을 한 자
- ③ 소방시설업자가 아닌 자에게 소방시설공사등을 도급한 자
- ④ 공사감리 결과의 통보 또는 공사감리 결과보고서의 제출을 거짓으로 한 자

16. 「위험물안전관리법」상 위험물안전관리자의 선임 등에 관한 사항이다. () 안에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 위험물안전관리자를 선임한 제조소등의 관계인은 그 위험물안전관리자를 해임하거나 위험물안전관리자가 퇴직한 때에는 해임하거나 퇴직한 날부터 (가)일 이내에 다시 위험물안전관리자를 선임하여야 한다.
- 제조소등의 관계인은 위험물안전관리자를 선임한 경우에는 선임한 날부터 (나)일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

- | | | |
|---|-------|-------|
| | (가) | (나) |
| ① | 15 | 14 |
| ② | 15 | 30 |
| ③ | 30 | 14 |
| ④ | 30 | 30 |

17. 「위험물안전관리법」상 벌칙 기준이 다른 것은?

- ① 제조소등의 사용정지명령을 위반한 자
- ② 변경허가를 받지 아니하고 제조소등을 변경한 자
- ③ 위험물의 저장 또는 취급에 관한 중요기준에 따르지 아니한 자
- ④ 위험물안전관리자 또는 그 대리자가 참여하지 아니한 상태에서 위험물을 취급한 자

18. 「위험물안전관리법」상 위험물에 대한 정의이다. () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

“위험물”이라 함은 (가) 또는 (나) 등의 성질을 가지는 것으로서 (다)이 정하는 물품을 말한다.

- | | | | |
|---|-------|-------|--------|
| | (가) | (나) | (다) |
| ① | 인화성 | 가연성 | 대통령령 |
| ② | 인화성 | 발화성 | 대통령령 |
| ③ | 취발성 | 가연성 | 행정안전부령 |
| ④ | 인화성 | 취발성 | 행정안전부령 |

19. 「위험물안전관리법」상 용어의 정의에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① “취급소”라 함은 지정수량 이상의 위험물을 제조외의 목적으로 취급하기 위한 대통령령이 정하는 장소로서 「위험물안전관리법」에 따른 허가를 받은 장소를 말한다.
- ② “지정수량”이라 함은 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어서 최대의 기준이 되는 수량을 말한다.
- ③ “제조소등”이라 함은 제조소·저장소 및 취급소를 말한다.
- ④ “저장소”라 함은 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위하여 대통령령이 정하는 장소로서 「위험물안전관리법」에 따른 허가를 받은 장소를 말한다.

20. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 위험물 제조소등(이동탱크저장소를 제외한다)에 설치하는 경보설비로 옳지 않은 것은?

- | | |
|----------|------------|
| ① 확성장치 | ② 비상방송설비 |
| ③ 비상경보설비 | ④ 자동화재속보설비 |