

【 소방관계법규 】

1. 「소방기본법 시행령」상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로, 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 할 사항이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 「산업안전보건법」 제38조의 적용을 받는 사업장의 경우에는 적용하지 아니한다.)

- 용접 또는 용단 작업자로부터 (가) 이내에 소화기를 갖추어 둘 것
- 용접 또는 용단 작업장 주변 (나) 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

- | (가) | (나) |
|---------|--------|
| ① 반경 5m | 반경 10m |
| ② 반경 6m | 반경 12m |
| ③ 직경 5m | 직경 10m |
| ④ 직경 6m | 직경 12m |

2. 「소방기본법」상 소방업무에 관한 종합계획의 수립·시행 등에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(가)은 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 소방업무에 관한 종합계획을 (나)마다 수립·시행하여야 하고, 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.

- | (가) | (나) |
|-----------|-------|
| ① 소방청장 | 3년 |
| ② 소방청장 | 5년 |
| ③ 행정안전부장관 | 3년 |
| ④ 행정안전부장관 | 5년 |

3. 「소방기본법」상 소방대의 생활안전활동으로 옳지 않은 것은?

- ① 단전사고 시 비상전원 또는 조명 공급
- ② 소방시설 오작동 신고에 따른 조치 활동
- ③ 위해동물, 벌 등의 포획 및 퇴치 활동
- ④ 끼임, 고립 등에 따른 위험제거 및 구출 활동

4. 「소방기본법」상 소방대의 구성원으로 옳은 것은?

- ㄱ. 소방안전관리자 ㄴ. 의무소방원 ㄷ. 자체소방대원
 ㄹ. 의용소방대원 ㅁ. 자위소방대원

- | | |
|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄷ | ② ㄴ, ㄹ |
| ③ ㄴ, ㅁ | ④ ㄷ, ㅁ |

5. 「소방기본법」상 시·도지사가 소방활동에 필요하여 설치하고 유지·관리하는 소방용수시설로 옳지 않은 것은?

- | | |
|-------|-------------|
| ① 소화전 | ② 저수조 |
| ③ 급수탑 | ④ 상수도소화용수설비 |

6. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 피난구조설비로 옳지 않은 것은?

- | | |
|---------|---------|
| ① 구조대 | ② 방열복 |
| ③ 시각경보기 | ④ 비상조명등 |

7. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류 중 단독경보형 감지기를 설치하여야 하는 특정소방대상물로 옳은 것은?

- ① 연면적 500㎡인 숙박시설
- ② 연면적 600㎡인 유치원
- ③ 연면적 2,000㎡인 기숙사
- ④ 교육연구시설 또는 수련시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사로서 연면적 3,000㎡인 것

8. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 의료시설에 해당되는 특정소방대상물을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------|-----------|
| ㄱ. 노인의료복지시설 | ㄴ. 정신의료기관 |
| ㄷ. 마약진료소 | ㄹ. 한방의원 |

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

9. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방안전관리보조자를 두어야 하는 특정소방대상물에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

- 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 ((가)세대 이상인 아파트만 해당한다)
- 아파트를 제외한 연면적이 (나) 이상인 특정소방대상물

(가) (나)

- ① 150 1만제곱미터
 ② 150 1만5천제곱미터
 ③ 300 1만제곱미터
 ④ 300 1만5천제곱미터

10. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물이 증축되는 경우, 원칙적으로 소방시설기준 적용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 전 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
 ② 기존 부분은 증축 전에 적용되던 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하고 증축 부분은 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
 ③ 증축 부분은 증축 전에 적용되던 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하고 기존 부분은 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.
 ④ 기존 부분을 포함한 특정소방대상물의 전체에 대하여 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하여야 한다.

11. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방본부장 또는 소방서장의 소방시설공사 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물로 옳지 않은 것은?

- ① 창고시설
 ② 스프링클러설비등이 설치되는 특정소방대상물
 ③ 연면적 1만제곱미터 이상이거나 11층 이상인 아파트
 ④ 가연성가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 가연성가스탱크의 저장용량 합계가 1천톤 이상인 시설

12. 「소방시설공사업법」상 감리업자가 감리를 할 때 위반사항에 대하여 조치하여야 할 사항이다. () 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

감리업자는 감리를 할 때 소방시설공사가 설계도서나 화재안전기준에 맞지 아니할 때에는 (가)에게 알리고, (나)에게 그 공사의 시정 또는 보완 등을 요구하여야 한다.

(가) (나)

- ① 관계인 공사업자
 ② 관계인 소방서장
 ③ 소방본부장 공사업자
 ④ 소방본부장 소방서장

13. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 하자보수 대상 소방시설 중 하자보수보증기간이 다른 것은?

- ① 비상조명등 ② 비상방송설비
 ③ 비상콘센트설비 ④ 무선통신보조설비

