

1. 다음 중 스프링클러설비의 설치대상이 아닌것은?

- 1) 수용인원 100명 이상의 영화상영관
- 2) 5000제곱미터 이상의 판매시설
- 3) 의료시설 중 정신의료기관으로서 600제곱미터
- 4) 교육연구시설 내 합숙소 100미터제곱 이상인 것

2. 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 장소에서 옥외저장소에 저장하는 위험물로 옳지 않은 것은?

- 1) 제1류 위험물 중 질산염류-정답
- 2) 제2류 위험물 중 유황
- 3) 제4류 위험물 중 경유
- 4) 제6류 위험물 중 질산

3. 위험물제조소 환기설비 설치기준이 아닌 것은?

- 1) 환기구 높이는 지붕위 또는 지상 2미터 이상으로 한다
- 2) 급기구 설치는 바닥면적 150제곱미터 당 1개 이상으로 설치한다
- 3) 환기는 자연배기 방식으로 한다
- 4) 급기구는 높은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치한다

4. 다음중 방염처리업의 종류가 아닌 것은?

- 1) 섬유류 방염업
- 2) 합성수지류 방염업
- 3) 합판 목재류 방염업
- 4) 커튼 종이벽지류 방염업

5. 특정소방대상물 설치 유지 관리는 누가 하는가?

- 1) 특정소방대상물의 소방안전관리자
- 2) 특정소방대상물의 관계인
- 3) 시도 소방본부장
- 4) 소방서장

6. 다음 중 소방용수시설의 설치 및 관리는 누가하는가?

- 1) 국민안전처장관
- 2) 시도지사
- 3) 소방본부장
- 4) 소방서장

7. 다음 보기에서 1류 위험물의 갯수는 몇 개인가?

ㄱ.과요오드산염류 ㄴ.요오드산염류 ㄷ.요오드산 ㄹ.과요오드산 ㅁ.요오드산
--

- 1) 1개
- 2) 2개
- 3) 3개
- 4) 4개

8. 소방안전관리자 미선임하고 영업한 경우 벌칙은?

- 1) 100만원 이하 벌금
- 2) 200만원 이하 벌금
- 3) 300만원 이하 벌금 - 정답
- 4) 200만원 이하 과태료

9. 소방대상물이 있는 장소 및 이웃하는 지역~은 무엇이라 하는가?

- 1) 관계지역
- 2)
- 3)
- 4)

10. 화재경계지구 불피울때 보고하는 것이 아닌 것은?

- 1) 시장지역
- 2)
- 3) 소방시설,소방용수시설 또는 출동로가 없는 지역
- 4) 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는지역

11. 수납하는 제5류 위험물의 주의사항으로 옳은 것은?

- 1) 화기주의
- 2) 화기엄금 및 물기엄금
- 3) 화기엄금 및 충격주의
- 4) 접촉주의

12. 다음 중 소방시설의 하자보수기간이 옳은 것은?

- 1) 자동소화장치 - 2년
- 2) 간이스프링클러 - 1년
- 3) 자동화탐지설비 - 3년 (정답)
- 4) 무선통신보조설비 - 3년

13. 다음 중 공동소방안전관리자의 대상이 아닌 것은?

- 1) 고층건축물(지하층 제외 11층이상)
- 2) 복합건축물로서 연면적 5000미터제곱 이상
- 3) 지하구
- 4) 도소매시장 및 소방본부장 또는 소방서장 지정지역

14. 다음 중 소방감리자 업무가 아닌 것은?

- 1) 방염물품의 적법성 검토 및 실내장식물의 불연화
- 2) 소방시설등의 설치계획표 적법성 검토
- 3) 공사업자의 소방시설 등 시공이 설계도서와 화재안전기준에 맞는지에 대한 지도 감독
- 4) 설치된 소방시설등의 성능시험

15. 제조소등에 대한 위험물탱크 완공검사의 신청시기는 일반적으로 언제 하는가?

- 1) 제조소등의 공사를 완료한 후
- 2) 위험물을 적재하기 전
- 3) 상치장소를 확보한 후(정답)
- 4) 위험물탱크 설치 완공 전

16. 다음 중 소방시설의 분류가 아닌 것은?

- 1) 소화설비
- 2) 경보설비
- 3) 인명구조설비 -정답
- 4) 소화활동설비