

공채 소방법규

1. 특정소방대상물의 내진설계 대상으로 옳은 것은?

- ① 스프링클러설비 ② 옥외소화설비 ③ 소화용수설비 ④ 제연설비

2. 다음 중 소방업무 활동 등에 대하여 알맞은 것은?

- ① 관계인이 소방활동 업무를 돕다가 사망하거나 부상을 입은 경우에는 시·도에서 보상한다.
- ② 소방활동에 종사한 관계인은 시·도지사로부터 비용을 지급 받을 수 있다
- ③ 소방서장은 인근 사람에게 인명구출, 화재진압, 화재조사를 명할 수 있다
- ④ 소방 활동시 방해하면 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 해당된다.

3. 다음 중 화재예방조치로 틀린 것은?

- ① 불장난·모닥불·흡연·화기취급의 금지 및 제한한다.
- ② 소방본부장, 소방서장은 매각되거나 폐기된 위험물 또는 물건의 소유자가 보상을 요구하는 경우에는 보상금액에 대하여 소유자와 협의를 거쳐 이를 보상한다.
- ③ 위험물 또는 물건의 보관기관 및 보관기간 경과 후 처리 등은 대통령령으로 정한다.
- ④ 관계인이 없는 위험물 등을 보관할 때 7일간 소방본부 또는 소방서 게시판에 공고 한다.

4. 다음 중 화재조사관에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① 화재조사에 있어서 안전관리자는 자격증이 있으면 경력이 없어도 가능하다
- ② 화재조사에 관한 시험에 합격한 자가 없는 경우에는 소방공무원 중 소방·건축·가스·전기·위험물분야 자격증을 취득한 자로 하여금 화재조사를 실시하도록 할 수 있다.
- ③ 국민안전처장관은 화재조사에 관한 시험에 합격한 자에게 전문보수교육을 실시하여야 한다.
- ④ 국민안전처장관·소방본부장 또는 소방서장은 화재조사전담부서에서 근무하는 자의 업무 능력 향상을 위하여 국내·외의 소방 또는 안전에 관련된 전문기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

5. 다음 중 건축허가등의 동의로 옳은 것은?

- ① 차고·주차장은 바닥면적 150㎡ 이상
- ② 노유자”·수련시설은 200㎡ 이상
- ③ 지하층·무창층 건물은 바닥면적 200㎡ 이상(단, 공연장은 100㎡이상)
- ④ 정신의료기관(입원실 없는 정신건강의학과의원 제외) 200㎡ 이상

6. 공사업자가 소방대상물의 일부분의 소방시설공사를 마친 경우로서 전체시설의 준공되기 전에 부분적으로 사용할 필요가 있는 경우에는 그 일부분에 대하여 소방본부장, 소방서장에게 완공검사를 신청할 수 있다. 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 연면적 1만㎡ 이상 특정소방대상물
- ② 문화 및 집회시설, 다중이용업소
- ③ 가스계소화설비(호스릴 소화설비 제외)
- ④ 11층 이상의 고층건축물 중 아파트

7. 제조소등의 관계인은 해당 제조소등의 화재예방과 화재 등 재해발생시의 비상조치를 위하여 예방규정을 정하여 해당 제조소등의 사용을 시작하기 전에 시도지사에게 제출하여야 한다. 예방규정을 두어야 하는 시설은?

- ① 지정수량 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- ② 지정수량 100배 이상의 위험물을 취급하는 옥내저장소
- ③ 지정수량 150배 이상의 위험물을 취급하는 옥외탱크저장소
- ④ 지정수량 150배 이상의 위험물을 취급하는 옥내탱크저장소

8. 소방지원활동 등에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 화재·재난·재해로 인한 피해복구 소방지원활동을 할 수 있다.
- ② 생활안전활동에는 단전사고 시 비상전원 또는 조명의 공급이 있다.
- ③ 소방지원활동은 소방활동 수행에 지장을 주지 아니하는 범위에서 할 수 있다.
- ④ 유관기관·단체 등의 요청에 따른 소방지원활동에 드는 비용은 지원요청을 한 유관기관·단체 등에게 부담하게 할 수 있다.

9. 다음 중 착공신고 대상에 대하여 옳은 것은?

- ① 비상방송설비 증설공사
- ② 대형유도등 신설공사
- ③ 자동화재탐지설비 경계구역 증설
- ④ 비상방송설비(소방용 외의 용도와 겸용되는 정보통신공사업자가 공사하는 경우를 포함한다),

10. 위험물안전관리자에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① 대리자는 경력이 없어도 위험물의 취급에 관한 자격취득자를 선임할 수 있다.
- ② 대리자는 안전관리자를 선임하지 못할 시에만 지정할 수 있다
- ③ 위험물취급자격자가 아닌 자는 안전관리자 또는 대리자가 참여한 상태에서 위험물을 취급하여야 한다.
- ④ 대리자를 선임시 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하지 않아도 된다.

11. 다음 중 방염성능기준으로 틀린 것은?

- ① 불꽃에 의해 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상.
- ② 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리고 연소상태가 그칠 때까지의 시간은 20초 이내.
- ③ 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내.
- ④ 탄화한 면적 50cm^2 이내, 탄화한 길이 30cm 이내.

12. 119종합상황실에 즉시 보고사항이 아닌 것은?

- ① 사망 5명 이상 ② 재산피해액 50억 이상의 화재
③ 이재민 50명 ④ 연면적 1만5천㎡ 이상인 공장

13. 소방특별조사에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① 소방특별조사에 소방기술사, 소방시설관리사, 전문지식을 갖춘 사람을 소방특별조사에 참여하게 할 수 있다.
- ② 국민안전처장관, 소방본부장, 소방서장은 7일 전까지 조사사유, 조사대상, 조사기간을 관계인에게 서면으로 알려야한다.
- ③ 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 5일전까지 국민안전처장관, 소방본부장, 소방서장에게 연기 신청할 수 있다.
- ④ 관계인이 질병, 장기출장 등으로 소방특별조사를 참여할 수 없는 경우 국민안전처장관, 소방본부장, 소방서장에게 연기 신청을 할 수 있다.

14. 등록사항 변경신고사항 아닌 것은?

- ① 상호(명칭) ② 대표자 ③ 기술인력 ④ 자본금

15. 소방시설 하자보증기간을 같은 것끼리 묶은 것은?

- ① 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 피난기구 (전부 2년)
- ② 옥내소화전, 제연설비, 비상콘센트, 비상방송설비 (3년, 3년, 3년, 2년)
- ③ 무선통신보조설비, 자동소화장치, 상수도소화용수설비, 물분무등소화설비(2년, 3년, 3년, 3년)
- ④ 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비, 무선통신보조설비, 비상조명등(3년, 3년, 2년, 2년)

16. 주유취급소에 대하여 옳은 것은?

- ① 주유를 받으려는 자동차 등이 출입할 수 있도록 너비 10m 이상, 길이 5m 이상의 콘크리트 등으로 포장한 공지를 보유하여야 한다.
- ② 흑색바탕에 황색문자로 “주유 중 엔진정지”라는 표시를 한 게시판을 설치하여야 한다.
- ③ 주유취급소의 주위에는 자동차 등이 출입하는 쪽 외의 부분에 높이 3m 이상의 내화구조 또는 불연재료의 담 또는 벽을 설치하여야 한다.
- ④ 고정주유설비 또는 고정급유설비의 주유관의 길이 5m 이내로 한다.

17 다음 중 판매취급소에 대하여 옳은 것은?

- ① 제1종 판매취급소는 제2종 판매취급소보다 더 강화된 기준을 적용한다.
- ② 제2종 판매취급소는 건축물의 1층에 설치하여야 한다.
- ③ 출입구의 문턱의 높이는 바닥면으로부터 0.15m 이상으로 설치한다.
- ④ “위험물 판매취급소” 표지와 방화에 필요한 사항을 게시한 게시판을 설치하지 않아도 된다.

18 위험물 예방규정 지정수량 바르게 이은 것이 아닌 것은?

- ① 무기과산화물, 과망간산염류 - 50Kg ② 철분, 마그네슘 - 500Kg
- ③ 특수인화물, 알코올류 - 100리터 ④ 질산에스테르류, 질산에스테르류 - 10Kg

19. 공사감리자 지정대상 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 소화용수설비·통합감시시설을 신설·개설할 때.
- ② 옥내·외소화전설비를 신설·개설·증설할 때
- ③ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 신설·개설, 방호·방수구역 증설할 때
- ④ 자동화재탐지설비를 신설·개설하거나 경계구역 증설할 때

20 정당한 사유없이 ()일 이상 소방시설공사를 계속하지 않은 경우에는 관계인은 수급인에게 도급계약을 해지할 수 있다. ()속에 숫자는?

- ① 7일 ② 15일 ③ 30일 ④ 60일