

2021년 소방직 소방법규 [공채] 해설

할 수 있다는 믿음

PRIDE 동부

2021. 4. 3 시행 소방직

담당 : 문승철 교수 동부고시학원

062-233-0509

1. 정답 : ④

사·도지사(가)가 아니라 **소방본부장 또는 소방서장**은 폐기된 위험물의 소유자가 보상을 요구하는 경우에는 보상금액에 대하여 소유자와 협의를 거쳐 이를 보상하여야 한다.

2. 정답 : ②

공업지역인 경우 소방대상물과 수평거리를 100미터 이하가 되도록 할 것은 옳은 내용이다.

① 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 **40밀리미터**로 할 것 → **구경은 65밀리미터**

③ 저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 **수동으로** 급수되는 구조일 것 → **자동으로 급수**

④ 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 **0.8미터 이상 1.5미터 이하**의 위치에 설치하도록 할 것 → **1.5미터 이상 1.7미터 이하**

3. 정답 : ②

대응계획 실행 및 평가는 119종합상황실의 설치 및 운영목적에 해당하지 않는다.

소방기본법 제4조(119종합상황실의 설치와 운영)

① 소방청장, 소방본부장 및 소방서장은 화재, 재난·재해, 그 밖에 구조·구급이 필요한 상황이 발생하였을 때에 신속한 소방활동(소방업무를 위한 모든 활동을 말한다. 이하 같다)을 위한 **정보의 수집·분석과 판단·전파, 상황관리, 현장 지휘 및 조정·통제** 등의 업무를 수행하기 위하여 119종합상황실을 설치·운영하여야 한다.

4. 정답 : ①

① 소방기술과 안전관리에 관한 인허가 업무는 한국소방안전원이 수행하는 업무에 해당하지 않는다.

5. 정답 : ③

소방활동에 종사한 사람은 **소방본부장 또는 소방서장**으로부터 소방활동의 비용을 지급받을 수 있다. → **시도지사**

6. 정답 : ③

③ 복합건축물로서 **연면적 3천5백 제곱미터 이상인 것** → **복합건축물로서 연면적 5천 제곱미터 이상인 것**

7. 정답 : ③

누전차단기는 소방용품 중 경보설비에 해당하지 않는다.

8. 정답 : ④

숙박시설 중 생활형 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 **500㎡ 이상인 것** → 숙박시설 중 생활형 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 **600㎡ 이상인 것**

9. 정답 : ④

스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물은 종합정밀점검을 받아야 한다.

오답정리

① 소방시설관리업자만 할 수 있다. → 소방시설관리업자뿐만 아니라 소방안전관리자로 선임된 소방기술사, 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사로 종합정밀점검을 할 수 있다.

② 소방시설등의 작동기능점검은 포함하지 않는다. → 종합정밀점검은 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 실시한다.

③ 건축물의 사용승인일이 속하는 다음 달에 실시한다 → 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시한다

10. 정답 : ①

연 1회 피난안내 교육을 실시하는 방법 → 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법

11. 정답 : ④

옳은 내용은 ④ 상주공사감리 대상인 경우 소방시설용 배관을 설치하거나 매립하는 때부터 완공검사증명서를 발급받을 때까지 소방공사감리현장에 감리원을 배치하여야 한다.

오답정리

① 감리업자가 감리원을 배치하였을 때에는 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 한다. → 감리업자가 감리원을 배치하였을 때에는 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 게 아니라 배치통보를 하여야 한다.

② 소방본부장 또는 소방서장은 특정소방대상물에 대해서 감리업자를 공사감리자로 지정하여야 한다. → 특정소방대상물에 대해서 감리업자를 공사감리자로 지정하는 사람은 소방본부장 또는 소방서장이 아니라 관계인이 지정한다.

③ 지하층을 포함한 층수가 16층 이상으로서 300세대 이상인 아파트에 대한 소방시설 공사는 상주공사감리 대상이다. → 지하층을 포함한 층수가 16층 이상으로서 500세대 이상인 아파트에 대한 소방시설 공사는 상주공사감리 대상이다.

12. 정답 : ③

관계인은 하자보수기간에 소방시설의 하자가 발생하였을 때에는 공사업자에게 그 사실을 알려야 하며, 통보를 받은 공사업자는 **7일 이내에** 하자를 보수하거나 보수 일정을 기록한 하자보수계획을 관계인에게 서면으로 알려야 한다. → 관계인은 하자보수기간에 소방시설의 하자가 발생하였을 때에는 공사업자에게 그 사실을 알려야 하며, 통보를 받은 공사업자는 **3일 이내에** 하자를 보수하거나 보수 일정을 기록한 하자보수계획을 관계인에게 서면으로 알려야 한다.

13. 정답 : ④

옳은 내용은 ④ 소방설비기사 기계분야 자격을 취득한 후 소방 관련 업무를 8년간 수행한 사람은 해당분야 특급감리원의 업무를 수행할 수 있다.

오답정리

① 소방공무원으로서 3년간 근무한 경력이 있는 사람은 **중급감리원**의 업무를 수행할 수 있다. → 초급감리원의 업무를 수행할 수 있다.

② 학사학위를 취득한 후 소방 관련 업무를 10년간 수행한 사

2021년 소방직 소방법규 [공채] 해설

할 수 있다는 믿음

PRIDE 동부

2021. 4. 3 시행 소방직

담당 : 문승철 교수 동부고시학원

062-233-0509

람은 특급기술자 업무를 수행할 수 있다. → 특급기술자 업무를 수행할 수 있는 자격기준에 해당하지 않는다.

③ 소방시설관리사 자격을 취득한 후 소방 관련 업무를 3년간 수행한 사람은 특급기술자 업무를 수행할 수 있다. → 5년간 수행한 사람은 특급기술자 업무를 수행할 수 있다.

14. 정답 : ④

설계업자가 작성한 시공 상세 도면의 적합성 검토 → 공사업자가 작성한 시공 상세 도면의 적합성 검토이다.

15. 정답 : ②

소방공사감리원이 공사 중단을 요청하는 경우는 소방기술자를 공사 현장에 배치하지 않을 수 있도록 되어 있는 예외사항이 아니다.

16. 정답 : ③

(ㄱ) 5 (ㄴ) 3 (ㄷ) 10

17. 정답 : ①

환기구는 기계배기방식으로 할 것 → 환기구는 기계배기방식으로 할 것

18. 정답 : ④

아조화합물은 5류 위험물인 자기반응성 물질에 해당한다.

19. 정답 : ①

옥내탱크저장소는 정기점검대상이 아니다.

20. 정답 : ②

제조소등에는 화재발생시 소방공무원이 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 할 수 있도록 소화활동설비를 설치하여야 한다. → 제조소등에는 소화활동설비를 설치하지 않는다.