

2021년 소방직 소방법규 [경채] 해설

할 수 있다는 믿음

PRIDE 동부

2021. 4. 3 시행 소방직

담당 : 문승철 교수 동부고시학원

062-233-0509

1. 정답 : ④

소방청장이 아니라 시·도지사이다.

2. 정답 : ①

대통령령이 아니라 행정안전부령으로 정하는 화재경계지구 관리대상장에 작성하고 관리하여야 한다.

3. 정답 : ②

손실보상심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

4. 정답 : ①

넙마 및 종이부스러기 : 400킬로그램 이상 → 넙마 및 종이부스러기 : 1,000킬로그램 이상

5. 정답 : ③

옳은 내용은 ③ 전용구역 노면표지 도료의 색채는 황색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 백색으로 표시한다.

✓오답정리

- ① 모든 아파트가 아니라 100세대 이상의 아파트이다.
- ② 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 것은 전용구역 방해행위에 해당하지 않는다.
- ④ 소방자동차 전용구역 설치 대상인 공동주택의 건축주는 각 동별 전면과 후면에 소방자동차 전용구역을 각 1개소 이상 예외 없이 설치하여야 한다.
→ 하나의 전용구역에서 여러 동에 접근하여 소방활동이 가능한 경우로서 소방청장이 정하는 경우에는 각 동별로 설치하지 아니할 수 있다.

6. 정답 : ④

소방활동 비용을 지급받을 수 있는 사람은 ④ 화재 현장에서 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 명령받은 사람이다. ①②③에 해당하는 사람은 시도지사로부터 비용을 지급받지 못한다.

7. 정답 : ④

수소가스를 넣는 기구에서 수소가스를 넣을 때에는 기구 안에 수소가스 또는 공기를 제거한 후 감압기를 사용하여야 한다.

✓오답정리

- ① 전기시설에서 전류가 통하는 전선에는 누전차단기를 설치하여야 한다. → 과전류차단기를 설치하여야 한다.
- ② 「공연법」 제2조제4호의 규정에 의한 공연장에서 이동식 난로는 절대 사용하여서는 아니된다. → 난로가 쓰러지지 아니하도록 받침대를 두어 고정시키거나 쓰러지는 경우 즉시 소화되고 연료의 누출을 차단할 수 있는 장치가 부착된 경우에는 공연장에서도 사용할 수 있다.
- ③ 보일러를 실내에 설치하는 경우에는 콘크리트바닥 또는 금속 외의 난연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 한다. → 금속 외의 불연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 한다.

8. 정답 : ②

행정안전부령이 아니라 대통령령이다.

9. 정답 : ③

소방박물관은 행정안전부령으로 정한다.

✓오답정리

- ① 소방체험관 - 행정안전부령
- ② 119종합상황실 - 행정안전부령
- ④ 비상소화장치 - 행정안전부령

10. 정답 : ③

전부 → 일부를 보조한다.

11. 정답 : ④

공기호흡기를 설치해야 하는 특정소방대상물에 호스릴이산화탄소소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 제외한다.

12. 정답 : ④

소방시설 설계업 및 방염업의 등록취소 및 영업정지는 「소방시설공사업법」 상 청문 사유에 해당한다.

13. 정답 : ①

자체점검 등을 하지 아니한 경우는 등록취소사유가 아니다.

14. 정답 : ②

단란주점으로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터인 것은 근린생활시설이 아니라 위락시설에 해당한다.

15. 정답 : ④

하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개인 특정소방대상물

✓오답정리

- ① 아파트는 성능위주설계대상이 아니다.
- ② 철도역사는 연면적 3만제곱미터 이상이어야 성능위주설계대상이 된다.
- ③ 연면적 10만제곱미터가 아니라 연면적 20만제곱미터인 특정소방대상물(단, 아파트 등은 제외)이 성능위주설계대상이 된다.

16. 정답 : ①

보기 지문의 빈칸에 들어갈 내용은 (가) 6m, (나) 10m (다) 2분의 1이다.

17. 정답 : ③

생활형 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상인 것이 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당한다.

18. 정답 : ①

「위험물안전관리법」 제2조제1항제3호의 제조소는 소방안전 특별관리시설물에 해당하지 않는다.

2021년 소방직 소방법규 [경채] 해설

할 수 있다는 믿음

PRIDE 동부

2021. 4. 3 시행 소방직

담당 : 문승철 교수 동부고시학원

062-233-0509

19. 정답 : ①

판매시설 중 전통시장이 아니라 판매시설 중 도매시장 · 소매 시장이다.

20. 정답 : ①

보기 지문의 빈칸에 들어갈 내용은 (가) 규모 · 용도 및 수용인원 (나) 3년에 1회이다.