【 소방법령 II 】

1. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 대통령령 또는 화재안전기준의 변경으로 소방시설의 설치기준이 강화되었을 경우, 기존의 특정소방대상물에 강화된 기준을 적용하여야 하는 소방시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 의료시설에 설치하는 스프링클러설비
- ② 의료시설에 설치하는 자동화재탐지설비
- ③ 노유자시설에 설치하는 비상방송설비
- ④ 노유자시설에 설치하는 간이스프링클러설비

2. 다음은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 국가 및 지방자치단체의 책무이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 국가는 (㉠)을 보호할 수 있도록 종합적인 화재 안전 정책을 수립·시행하여야 한다.
 나. 국가와 지방자치단체가 화재안전정책을 수립·시행할 때에는 (㉡), (㉢), (㉣)의 원칙이 유지되도록 하되, 국민의 생명·신체 및 재산보호를 최우선적으로 고려하여야 한다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
① 화재로부터 국민의 생명과 재산	과학적 합리성	일관성	사전 예방	
② 재난으로부터 국민의 생명과 재산	효율성	목적성	선제적 대응	
③ 재난으로부터 국민의 생명과 재산	과학적 합리성	목적성	사전 예방	
④ 화재로부터 국민의 생명과 재산	효율성	일관성	선제적 대응	

3. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」상 행정기관이 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방본부장 또는 소방서장에게 건축허가등의 동의를 요구하는 때에 첨부하는 서류가 아닌 것은?

- ① 소방시설 설치계획표
- ② 임시소방시설 설치계획서
- ③ 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도(시설별 계산서를 포함한다)
- ④ 소방시설공사업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 사본

4. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방 대상물에 해당하지 않는 것은?

- ① 항공기 및 자동차 관련 시설 중 항공기격납고
- ② 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구
- ③ 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 것
- ④ 차고, 주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설. 이 경우 연면적 800㎡ 이상인 것

5. 다음은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」상 과징금의 부과기준이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

가. 연간 매출액이 10,000백만원을 초과하는 경우에는 영업정지 1일에 해당하는 금액은 (㉠)이다.
 나. 영업정지에 해당하는 위반사항으로서 위반행위의 동기·내용·횟수 또는 그 결과를 고려하여 그 처분 기준의 (㉡)까지 감경한 경우 과징금 부과에 의한 영업정지기간(일) 산정은 감경한 영업정지기간으로 한다.
 다. 과징금 산정금액이 (㉢)을 초과하는 경우 (㉣)으로 한다.
 라. 영업정지 1개월은 (㉤)로 계산한다.

	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
① 300,000원	3분의 1	5천만원	5천만원	31일	
② 330,000원	2분의 1	3천만원	3천만원	30일	
③ 300,000원	2분의 1	3천만원	3천만원	30일	
④ 330,000원	3분의 1	5천만원	5천만원	31일	

6. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 화재안전정책 세부시행계획의 수립권자와 수립 시기를 옳게 짝 지은 것은?

- ① 소방청장 - 계획 시행 전년도 8월 31일까지 수립
- ② 시·도지사 - 계획 시행 전년도 9월 30일까지 수립
- ③ 소방청장 - 계획 시행 전년도 10월 31일까지 수립
- ④ 시·도지사 - 계획 시행 전년도 12월 31일까지 수립

7. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 소방특별조사 결과에 따른 조치명령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 명령권자는 시·도지사, 소방본부장 또는 소방서장이 된다.
- ② 정당한 사유 없이 조치명령을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 조치명령은 그 소방대상물의 개수(改修)·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한, 사용폐쇄, 공사의 정지 또는 중지, 그 밖의 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ④ 소방특별조사 결과 소방대상물의 위치·구조·설비 또는 관리의 상황이 화재나 재난·재해 예방을 위하여 보완될 필요가 있거나 화재가 발생하면 인명 또는 재산의 피해를 클 것으로 예상되는 때에 조치명령을 할 수 있다.

8. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방시설 중 “화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비”에 해당하지 않는 것은?

- ① 제연설비
- ② 연결살수설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 무선통신보조설비

9. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 “연소 우려가 있는 구조”의 기준에 해당하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㉠ 건축물대장의 건축물 현황도에 표시된 대지경계선 안에 둘 이상의 건축물이 있는 경우
- ㉡ 개구부(시행령 제2조제1호에 따른 개구부를 말함)가 다른 건축물을 향하여 설치되어 있는 경우
- ㉢ 각각의 건축물이 다른 건축물의 외벽으로부터 수평 거리가 1층의 경우에는 6미터 이하, 2층 이상의 층의 경우에는 10미터 이하인 경우

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢

10. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방기술심의위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙소방기술심의위원회는 소방시설공사의 하자를 판단하는 기준에 관한 사항을 심의한다.
- ② 중앙소방기술심의위원회는 성별을 고려하여 위원장을 포함한 60명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 지방소방기술심의위원회는 위원장을 포함하여 6명 이상 12명 이하의 위원으로 구성한다.
- ④ 지방소방기술심의위원회는 연면적 10만제곱미터 미만의 특정소방대상물에 설치된 소방시설의 설계·시공·감리의 하자 유무에 관한 사항을 심의한다.

11. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 건축허가등을 할 때에 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위에 해당하지 않는 것은?

- ① 연면적 300제곱미터인 노유자시설
- ② 연면적 50제곱미터인 건축등을 하려는 학교시설
- ③ 무창층이 있는 공연장으로서 바닥면적이 100제곱미터인 층이 있는 것
- ④ 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200제곱미터인 층이 있는 주차시설

12. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 국공립학교의 소방안전관리자를 선임해야 하는 공공기관의 장이 소방시설등에 대한 자체점검을 실시한 경우, 그 자체점검 실시결과를 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 (㉠) 이내에 제출하여야 하고, (㉡)간 자체 보관해야 한다.

	㉠	㉡
①	5일	1년
②	5일	2년
③	7일	1년
④	7일	2년

13. 「소방기본법 시행규칙」상 종합상황실의 실장이 지체 없이 상급의 종합상황실에 보고해야 하는 상황으로 옳은 것은?

- ① 이재민이 10인 이상 발생한 화재
- ② 가스 및 화약류의 폭발에 의한 화재
- ③ 재산피해액이 10억원 이상 발생한 화재
- ④ 「위험물안전관리법」 제2조제2항의 규정에 의한 지정수량의 1천배 이상의 위험물저장소 화재

14. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방박물관 등의 설립과 운영에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 소방청장은 소방박물관을, 소방본부장은 소방체험관을 설립하여 운영한다.
- ② 소방박물관에는 소방박물관장 1인과 부관장 2인을 둔다.
- ③ 소방박물관장은 소방공무원 중에서 행정안전부 장관이 임명한다.
- ④ 소방박물관에는 중요한 사항을 심의하기 위하여 7인 이내의 위원으로 구성된 운영위원회를 둔다.

15. 「소방기본법 시행규칙」상 소방활동장비 및 설비의 국고 보조 산정을 위한 기준가격으로 옳지 않은 것은?

- ① 국내조달품: 정부고시가격
- ② 수입물품: 조달청에서 조사한 해외시장의 시가
- ③ 국내생산품: 국세청과 KS인증지원시스템에서 정하여 공고한 가격
- ④ 정부고시 가격 또는 조달청에서 조사한 해외시장의 시가가 없는 물품: 2 이상의 공신력 있는 물가조사기관에서 조사한 가격의 평균가격

16. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방용수시설의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 소방용수시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다.
- ② 지하에 설치하는 저수조의 소방용수표지 맨홀 뚜껑은 지름 648밀리미터 이상의 것으로 하여야 한다.
- ③ 주거지역에 설치하는 소방용수시설은 소방대상물과의 보행거리를 100미터 이하가 되도록 하여야 한다.
- ④ 소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 소방용수시설에 대한 조사를 월 1회 이상 실시하여야 한다.

17. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 소방업무의 응원에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방업무의 응원요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 이를 거절하여서는 아니 된다.
- ② 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ③ 소방본부장이나 소방서장은 소방활동에 있어서 긴급한 때에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원을 요청할 수 있다.
- ④ 소방본부장 또는 소방서장은 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 소요경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 이웃한 소방본부장 또는 소방서장과 협의하여 규약으로 정하여야 한다.

18. 「소방기본법 시행령」상 시·도지사가 화재경계지구 관리 대장에 작성하고 관리하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방특별조사의 계획
- ② 소방훈련의 실시 현황
- ③ 소방설비의 설치 명령 현황
- ④ 화재경계지구의 지정 현황

19. 「소방기본법 시행령」상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 음식조리를 위하여 설치하는 설비: 열을 발생하는 조리 기구는 반자 또는 선반으로부터 0.5미터 이상 떨어지게 할 것
- ② 보일러: 기체연료를 사용하는 경우에는 화재 등 긴급 시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료용기 등으로부터 0.5미터 이내에 설치할 것
- ③ 보일러: 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우 연료 탱크에는 화재 등 긴급상황이 발생하는 경우 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료탱크로부터 0.5미터 이내에 설치할 것
- ④ 수소가스를 넣는 기구: 띄우는 각도는 지표면에 대하여 45도 이하로 유지할 것

20. 「소방기본법 시행령」상 특수가연물의 저장 및 취급의 기준으로 옳지 않은 것은? (다만, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우는 제외)

- ① 특수가연물의 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1.5미터 이상이 되도록 할 것
- ② 특수가연물의 쌓는 높이는 10미터 이하가 되도록 할 것
- ③ 특수가연물의 쌓는 부분의 바닥면적은 50제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 200제곱미터) 이하가 되도록 할 것
- ④ 살수설비를 설치하거나 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우에는 쌓는 부분의 바닥면적을 200제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 300제곱미터) 이하로 할 수 있다.

21. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방안전교육사 시험에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방안전교육사 시험 응시자격 심사위원은 3명, 시험위원 중 출제위원은 시험과목별 3명, 시험위원 중 채점위원은 5명이다.
- ② 소방청장은 소방안전교육사 시험 응시자격 심사·출제 및 채점을 위하여 소방경 이상의 소방공무원을 응시자격 심사위원 및 시험위원으로 임명 또는 위촉해야 한다.
- ③ 소방청장은 소방안전교육사 시험에서 부정행위를 한 사람에 대하여는 해당시험을 정지시키거나 무효로 처리한다. 시험이 정지되거나 무효로 처리된 사람은 그 처분이 있는 날로부터 2년간 소방안전교육사 시험에 응시하지 못한다.
- ④ 소방청장은 소방안전교육사 시험을 시행하려는 때에는 응시자격·시험과목·일시·장소 및 응시절차 등에 관하여 필요한 사항을 모든 응시 희망자가 알 수 있도록 소방안전교육사 시험의 시행일 90일 전까지 소방청의 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.

22. 「소방기본법」상 소방활동을 위한 소방대의 긴급통행 및 소방자동차의 우선통행 등에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 「소방기본법」에서 규정하는 사항 외에 소방자동차의 우선통행에 관하여는 「도로교통법」이 정하는 바에 따른다.
- ② 모든 차와 사람은 소방자동차가 화재진압 및 구조·구급활동을 위하여 출동을 할 때에는 이를 방해하여서는 아니된다.
- ③ 소방자동차는 화재진압 및 구조·구급활동을 위해 출동할 때에만 사이렌을 사용할 수 있다.
- ④ 소방대가 현장에 신속하게 출동하기 위하여 긴급할 때에는 일반적인 통행에 쓰이지 아니하는 도로·빈터 또는 물 위로 통행할 수 있다.

23. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방활동구역에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방활동구역의 설정권자는 소방대장이다.
- ② 소방활동구역의 출입 제한자가 출입한 경우에는 소방기본법상 200만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정되어 있다.
- ③ 경찰공무원은 소방대가 소방활동구역에 있지 아닐 때에는 소방활동구역의 출입을 제한하는 조치를 할 수 있다.
- ④ 전기·기계·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 자는 자유롭게 소방활동구역에 출입이 가능하다.

24. 「소방기본법」상 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 연막(煙幕)소독을 하려는 자가 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하지 않아도 되는 지역은?

- ① 목조건물이 밀집한 지역
- ② 석유화학 제품을 생산하는 공장이 있는 지역
- ③ 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역
- ④ 소방시설·소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역

25. 「소방기본법」상 벌칙 처분이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① 피난 명령을 위반한 사람
- ② 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 자
- ③ 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전활동을 방해한 자
- ④ 화재경계지구 안의 소방대상물에 대한 소방특별조사를 거부·방해 또는 기피한 자